



Jelmagyarázat:

- hidegvíz vezeték, nyers (KPE, Valsir Mixal)
- hidegvíz vezeték, kezelt (Valsir Mixal)
- használati melegvíz vezeték (Valsir Mixal)
- csatlakozó vezeték (Valsir Mixal)
- szennyvíz vezeték, lemez alatt szerelve (PE)
- szennyvíz vezeték (PVC, PVC-KG)
- csapvíz vezeték (PVC, PVC-KG)
- esővíz vezeték (PE)
- tűzvíz vezeték (horganyzott acél)

Megjegyzés:

Jelen terv többi szakági tervvel, műszaki leírással együtt kezelendő!
(A hidegvíz, használati melegvíz és csatlakozó hálózata a vezeték típusa ismeretében a névleges értékek alapján át kell osztani. Tervezett típus Valsir Mixal)
A szabadon szerelt hidegvíz, használati melegvíz és csatlakozó hálózatot párazáró csőhéjzsigeteléssel kell ellátni! Hidegvíz vezeték 13 mm vastag, használati melegvíz vezeték 20 mm vastag csőhéjzsigetelést kell alkalmazni! A padlóban, falban szerelt hidegvíz, használati melegvíz és csatlakozó hálózatot védőcsőben kell szerelni! Anyaga Valsir Mixal.
Alaplemez alatt szerelt csatlakozó hálózati anyaga PE lefolyósó, tűkőrhéjzsigetelt kötésekkel. Épületen belül szerelt csatlakozó hálózati anyaga PVC lefolyósó, gumigyűrűs töltőműtésekkel, sztrákok, vízszintes elhúzócsok Geberit db20 hangszigetelt típusúak. A padlószigetelésben szerelt szennyvíz hálózati tömörített homokgyanban kell szerelni.
A csatlakozó hálózati lefolyósó min. 1%.
Kivételzés csak jóváhagyott terv birtokában kezdhető el!
Tervtől való eltérés csak Megrendelő, Tervező, Műszaki ellenőr hozzájárulásával történhet!

COMFORTPLAN KFT

ÉPÍTÉSGÉPÉSZ MÉRŐKIRODA
1172 BUDAPEST, BESENYVÁZSÓ U. 55.
TELEFON: +36 1 257-6976
EMAIL: comfortplan@t-online.hu

TÁRGY, ÉPÍTÉS HELYE:
MTK LANTOS MIHÁLY SPORTTELEP
ATLÉTIKAI EDZŐCSARNOK ÉS
FUTÓFOLYÓSÓ

1141 Budapest, Rákospatak u. 13-27.
HRSZ.: 31267/137

RAJZ MEGNEVEZÉSE:
ESŐVÍZ ÉS TŰZVÍZ
EMELET ALAPRAJZ

TERVEZŐ: KIVITELI TERV

DÁTUM: 2017. szeptember 29.

FELELŐS GÉPÉSZ TERVEZŐ:
LUKÁCS ZOLTÁN
GT-01-6336

REVÍZIÓ: V-0 MÉRETARÁNY: 1:100

RAJZSZÁM: GV-03